

Fabianki, 06-02-2019r

KR.4241.3K .2019

**Projektowanie i Nadzór**  
**Sieci i Instalacji Sanitarnych**  
**Mgr inż. Marek Szulc**  
**Ul. Lipowa 29**  
**99-340 Krośnice**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach wyraża zgodę na odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjno sanitarnej w ramach realizacji zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym” po spełnieniu następujących warunków:

Grawitacyjną sieć kanalizacyjną wybudować z rur PVC- u warstwa spieniona SN8 i średnicy  $\phi$  200. Przyłącza grawitacyjne wybudować z rur PVC- u SN8  $\phi$  160, zakończyć przykanalikiem oraz studnią przelotową  $\phi$  425/160 na posesji dostawcy ścieków. Zastosować system studni kanalizacyjnych 425 RK do rur INCOR.

Do kanalizacji ciśnieniowej zastosować rury PE- HD  $\phi$  90. Zamontować przepompownię przydomową z pompą wodorową na posesji dostawcy ścieków. Do łączenia przepompowni przydomowych z kolektorem ciśnieniowym zastosować nawiertkę NWZ/PE90/32 typ 1600 oraz rurę PE  $\phi$  40.

Grawitacyjną część kolektora  $\phi$  200 włączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 105.24 / 102.56 przy ul. Szkolnej.

Pozostałą część sieci grawitacyjno ciśnieniową włączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 102.18 /100.01 przy ul. Jasnej oraz do istniejącej studni kanalizacyjnej przy ul. Wspólnej.

Dodatkowo do zadania w ramach inwestycji zaprojektować i wybudować przepompownię ścieków PS 3 przy ul. Płockiej, ponieważ przy przewidywanym napływie ścieków obecna nie spełnia wymogów.

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Fabianki

Zakład Gospodarki Komunalnej  
**Kierownik**  
*Piotr Kujawski*