



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

psse.wloclawek@pis.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

URZĄD GMINY FABIANKI

N.HK- 5211-3-2-5/21

L. dz. 1733

Włocławek 08.03.2021 r.

2021-03-10

Wójt Gminy Fabianki

87-811 Fabianki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

DLA GMINY FABIANKI ZA ROK 2020

Marciniak

M. Andrzej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie gminy Fabianki za rok 2020.

W roku 2020 mieszkańcy gm. Fabianki korzystali z wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągu Szpetal Górny gm. Fabianki (ujęcia w Szpetalu Górnym i w Chełmicy Cukrowni), z wodociągu Głodowo gm. Lipno oraz z wodociągu Grochowalsk gm. Dobrzyń n. Wisłą. Z wody dostarczanej przez wodociąg Szpetal Górny korzystała zdecydowana większość mieszkańców gminy Fabianki tj. 9651 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Głodowo gm. Lipno korzystało 234 mieszkańców miejscowości Lisek, 50 osób zamieszkałych w miejscowości Zarzeczewo oraz 2 osoby zamieszkałe w miejscowości Nasiegniewo korzystały z wody z wodociągu Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Producentem wody dostarczanej przez wodociąg Szpetal Górny było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Fabiankach, Fabianki 4, 87-811 Fabianki. Wodociąg Szpetal Górny w roku 2020 produkował 2022 m³/dobę.

Technologia uzdatniania wody na stacjach wodociągowych w Szpetalu Górnym i w Chełmicy Cukrowni polega na jej napowietrzaniu w aeratorach i filtracji na filtrach żelazowo-manganowych, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników retencyjnych, z których zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej. W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Zarządzający wodociągiem w Szpetalu Górnym tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Fabiankach, Fabianki 4, 87-811 Fabianki w roku 2020 prowadziło badania wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku. Wyniki badań zarządzający wodociągiem przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitarnemu we Włocławku w terminach określonych w obowiązującym rozporządzeniu. W ramach kontroli wewnętrznej do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek wody.

Badania próbek wody z wodociągu Szpetal Górny w roku 2020 w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin, posiadający udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W roku 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie pobierał próbek wody z wodociągu Szpetal Górny.

W próbkach wody pobranej z wodociągu Szpetal Górny w roku 2020 w ramach prowadzonej przez zarządzającego kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono żadnych przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem tej wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

Woda z wodociągu Szpetal Górny w roku 2020 spełniała wymagania zarówno mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), była przydatna do spożycia przez ludzi i bezpieczna dla zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Fabiankach, Fabianki 4
87-811 Fabianki
 3. aa
- AL.