



Fabianki 8.02.2018 r.

RI.271.1.2.2017-odp1

**adresat
(wszyscy, którzy pobrali
specyfikację)**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego pn.: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny*”:

Pytanie: Prosimy o udostępnienie rysunków technologicznych tłoczni przydomowych zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Przydomowa tłocznia ścieków

Opis techniczny tłoczni ścieków oraz dane techniczne w załączniku.

7.1. Dane techniczne tłoczni

Przepustowość urządzenia:	ok. 0,26 m ³ /h
Wysokość dopływu:	200 mm
Dopływ ścieków, przyłącze kołnierzowe:	DN 110
Przyłącze rurociągu tłocznego:	Kołnierz DN 80, DN100 PN10
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni:	DN 70
Wymiary zbiornika:	870 x 420 x 191 mm
Pojemność komory zbiornika:	35 l
Zasilanie elektryczne:	230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika:	IP 67
Moc silnika:	0,75 do 3,0 kW
Łożo obrotów:	1500-3000 min ⁻¹
Pompy:	STM65/55-145-80
Czujnik poziomu:	SR

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wyjaśnia, że:

W odpowiedzi przekazujemy modyfikację nr 1 do siwz a wraz z nią omyłkowo wcześniej nie załączone rysunki.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem i

wykonawcom którym Zamawiający przekazał specyfikację oraz umieszczone na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączone do specyfikacji będą stanowić integralną jej część.

Wójt Gminy Fabłanki

Zbigniew Stomski