



GMINA FABIANKI
RI.271.1.2.2018

Fabianki, 27.03.2018 r.

Wszyscy wykonawcy

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Fabianki informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy: **Pana Macieja Bienieckiego**, prowadzącego działalność gospodarczą: „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki, Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szpetalu Górnym.*”
Podstawa odrzucenia – art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, pismem z dnia 9.03.2018 r. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca przedstawił ceny jednostkowe, jakie przyjął do kalkulacji ceny ofertowej, w tym: robocizną, ceny sprzętu, koszty zakupu wraz z montażem przepompowni, koszty odtworzenia nawierzchni asfaltowej. Nie przedstawił natomiast dowodów potwierdzający kalkulację (np. ofert na dostawców).

Chcąc rozwiązać wątpliwości, które nasunęły się po lekturze wyjaśnień Zamawiający zwrócił się ponownie do Wykonawcy o doprecyzowanie następujących punktów:

- stawki robocizny – w kontekście zgodności z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.;
- określenia ceny tłoczni głównej w ul. Sadowej,
- przedstawienia dowodów, dotyczących kalkulacji ceny.


Pismem z dnia 20.03.2018 r. Wykonawca przede wszystkim potwierdził, iż kalkulując cenę ofertową wycenił przepompownię ścieków, a nie jak przewidywał projekt budowlany tłocznię ścieków.

Tłocznie i przepompownie to są dwa różne urządzenia. Mają inną zasadę działania. Tłocznia tłoczy ścieki sukcesywnie, małymi dawkami, co zapobiega zagniwaniu ścieków i powstawaniu odorów. Odwrotnie jest w przypadku przepompowni, które przepompowują ścieki nagromadzone w zbiorniku retencyjnym. Częstotliwość pompowania jest mniejsza, ścieki nieraz przez długi okres czasu zalegają w jednym miejscu, powodując odór w okolicach przepompowni.

Był to jeden z głównych argumentów, jaki wpłynął na decyzję Zamawiającego o zastosowaniu tłoczni – w drodze i zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Tłocznie są zlokalizowane w większości w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, dlatego też wybór takiego rozwiązania będzie dużo mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Tłocznie i pompownie nie są zatem urządzeniami równoważnymi.
Wyżej wskazane różnice wskazują, iż oferta firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Przyjęcie do wyceny przepompowni ścieków jest również jednym z przykładów potwierdzających, wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – tłocznia jest wielokrotnie droższa od przepompowni ścieków przyjętej do wyceny przez Zycenawcę.

Mając na uwadze powyższe należało odrzucić ofertę – na podstawie art. ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski